

Kriterier för ÖVERFALLSLARMANLÄGGNING

Allmänt

Med obefogat larm avses sådant larm som utlösts ouppsatligt eller av annat skäl än vad som anges under "Ändamål och syfte".

Ändamål och syfte

Med överfallslarm avses en larmanläggning som är avsedd att användas vid direkt angrepp eller hot om angrepp mot person eller egendom. Anläggning som uppfyller kraven ska kunna påräkna omgående polisinsatser i enlighet med vad som angivits i en särskrivelse i frågan.

Tillämpning

Fr o m 1 januari 2010.

Teknik, funktion och uppbyggnad

Överfallslarm ska i princip endast kunna utlösas manuellt genom uppsåtlig intryckning av kontakt.

Larmkontakt ska vara väl utprovad och lämplig för sitt ändamål. Den ska inte genom stötar eller på liknande icke avsett sätt kunna utlösa obefogat larm. Larmknapp ska även vara så placerad att oavsiktligt larm ej kan utlösas.

På separat slinga, skild från övrig utrustning, ska ledning från överfallslarmkontakt ligga inkopplad till en särskild sektion i centralapparat.

Lokalt avbrott i ledningsöverföringen ska utlösa särskilt sabotagelarm. Ingår fler än en överfallslarmkontakt i anläggningen ska konstruktionen vara sådan att möjlighet finns att fastställa vilken kontakt som brukats, alternativt att detta framgår i centralapparaten eller i annan undercentral.

Anläggningen ska i övrigt vara så utförd att användaren på lämpligt sätt, exempelvis genom optisk indikering, görs uppmärksam på att larm utlösts. Indikeringarna är avsedda att ge besked om att överfallslarm utlösts, samt att varna så att erforderliga åtgärder kan vidtas.

Indikeringarna ska placeras så att de ej röjer vidtagna åtgärder eller skrämmar eventuell gärningsman.

Överföringen till larmcentralen ska ske på separat karaktär.

Innefattar anläggningen överfallslarmkontakter från olika våningsplan, skilda byggnader eller dylikt ska överföringen separeras så att insatsen kan anvisas direkt till rätt plats.

Kontakten ska vara tydligt märkt "POLISLARM" och vara så placerad att den inte kan förväxlas med andra anordningar. I utrymmen där andra än ordinarie personal får vistas ska kontakten placeras c:a 180 cm över golvplanet.

Larminnehavares åligganden

Det är av stor vikt att alla som handhar anläggningen är väl förtrogna med funktioner och rutiner och har erforderlig utbildning.

Larminnehavaren ska ansvara för att envar som handhar anläggningen eller i övrigt arbetar i de lokaler där larmet finns eller eljest kommer i kontakt med anläggningen, vet hur man undviker obefogade larm. Utbildningen ska även omfatta de entreprenörer som larminnehavaren anlitat, t ex lokalvårdera men ej uteslutande andra yrkeskategorier.

I utbildningen ska ingå de av polismyndigheten utfärdade anvisningarna "Åtgärder i samband med överfallslarm".

Larminnehavaren ska, beroende på personalomsättningen, minst en gång årligen svara för att larmcentralen erhåller bekräftelse om att utbildning genomförts.

Materialet ska uppfylla kraven enligt SSF 1014 gällande utgåva.
Installationen ska utföras enligt SSF 130 gällande utgåva

Larminnehavaren ska ansvara för att anläggningen ges regelbunden teknisk översyn, samt för att personalen och andra handhavare av larmanläggningen minst en gång årligen instrueras om hur anläggningen fungerar.

Vid arbeten inom fastigheten eller då personalen och andra handhavare instrueras om larmanläggningens funktion, vilka kan antas påverka larmet, ska respektive larmcentral underrättas.

Larminnehavaren ansvarar för att hålla larmcentralen informerat om vid var tid aktuellt telefonnummer till larmanläggningen som larmcentralen kan överlämna till Polismyndigheten. Telefonnumret skall vara direktkopplat till platsen som larmanläggningen skyddar utan behov av att passera växel, tonval eller dyl.

Larminnehavaren ansvarar för att bevakningsföretaget har nycklar och eventuell planskiss samt resurser som omgående kan avdelas för att bistå polisen i samband med utlöst larm.

Den larmcentral till vilken överfallslarmanläggningen är ansluten ska svara för att nedanstående förutsättningar är uppfyllda innan överföring av larm får ske till polis:

Larmcentralens åligganden

1. att installationsföretaget lämnat information om att anläggningen uppfyller angivna krav, enligt intyg "Anmälan om utförd installation av larmanläggning".

2. att inrapporterat telefonnummer av larminnehavare meddelas polisen vid överföringen av larmet.

3. att tillse larmoperativa resurser som omgående kan avdelas för att bistå polisen i samband med utlöst larm.